



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61, тел.: 8(49232)21271, E-mail: OND_Kovrov@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ковров, Ковровскому и
Камешковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 61

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 26/-/

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (ОГРН: 1033302207982; ИНН: 3305016787)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области – Главного государственного инспектора г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам по пожарному надзору Цыбакина Евгения Сергеевича №12 от 01.02.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период «31» марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, «8» апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин

проведена проверка государственным инспектором г. Ковров, Ковровского и Камешковского районов по пожарному надзору – старшим инспектором ОНТ старшим лейтенантом внутренней службы Канаткиной Татьяной Васильевной объектов защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8, расположенных по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 2а, улица 3 Интернационала, дом 4.

(последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ № 8 Луканина Ирина Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МБДОУ ДС №8, г. Ковров, ул. 3 Интернационала, д. 2а				
1	Тип заполнения проемов в противопожарной преграде, отделяющей складские и производственные помещения	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о	01.04.2022.	<i>Возможен</i>

	(противопожарная дверь в помещение в подвале, кладовая на первом этаже) от общего коридора, не соответствует требуемому.	требованиях пожарной безопасности» ст.4, 6, 54, 83, (Далее - Ф.З. №123 от 22.07.2008); ст. ст. 6, 88 ФЗ-123 табл. 24		
2	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (кладовая на первом этаже)	ст. 4, 6, 26, 27 Ф.З. №123 от 22.07.2008, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54, (Далее - ППР № 1479 от 16.09.2020) п.12 ППР № 1479 от 16.09.2020, СП 12.13130.2009	01.04.2022.	<i>Вопросы</i>
3	Не обеспечено содержание наружных противопожарных лестниц в исправном состоянии	ППР п.17 а	01.04.2022.	
4	Тип заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей чердачное помещение от лестничной клетки второго этажа, не соответствует требуемому.	ст. ст. 6, 88 ФЗ-123 табл. 24	01.04.2022.	<i>Вопросы</i>
МБДОУ ДС №8, г. Ковров, ул. 3 Интернационала, д. 4				
5	Тип заполнения проемов в противопожарной преграде, отделяющей складские и производственные помещения (гр № 8, 12, спорт зал, мастерская рабочего по зданию) от общего коридора, не соответствует требуемому.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, 6, 54, 83, (Далее – Ф.З. №123 от 22.07.2008); ст. ст. 6, 88 ФЗ-123 табл. 24	01.04.2022.	<i>Вопросы</i>
6	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (гр № 8, 12, спорт зал, электрощитовая)	ст. 4, 6, 26, 27 Ф.З. №123 от 22.07.2008, п.12 ППР № 1479 от 16.09.2020, СП 12.13130.2009	01.04.2022.	<i>Вопросы</i>
7	Провода АПС и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации в безопасную зону(марка провода соединительных	ППР п. 54, ст.ст.4, 6, 54,83 Ф.З. №123 от 22.07.2008, п. 14.1 СП 5.13130.2009	01.04.2022.	<i>Вопросы в рамках обьекта</i> <i>Вопросы</i>

	линий не соответствует требованиям нормативных документов)			
8	Не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях складских помещений, расположенных на территории детского сада	п.19 ППР № 1479 от 16.09.2020	01.04.2022.	<i>выполнено</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Канаткина Татьяна Васильевна, государственный инспектор
г. Ковров, Ковровского и Камешковского районов по пожарному надзору
старший инспектор ОНТ отдела надзорной деятельности
по г.Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«08» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (должность, фамилия, инициалы)

[Handwritten signature] 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору