

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 8  
(МБДОУ детский сад № 8)  
ОГРН 1033302207982  
ИНН/КПП  
3305016787/330501001  
601901, г. Ковров,  
ул. 3 Интернационала, д.4  
тел. (49232)3-52-07,3-43-19  
E-mail: n.v.adamenko@yok33.ru  
№ 84 от 27.05.2022г.  
На \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### Отчет по устранению нарушений по предписанию

Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 доводит до Вашего сведения, что 08.04.2021г. в ходе плановой проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам (Предписание № 26/-/- от 08.04.2021г.) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушений	Срок исполнения	Отметка о выполнении
<b>Ул. 3 Интернационала, д. 2-а</b>			
1.	Тип заполнения проемов в противопожарной перегородке, отделяющей складские и производственные помещения (противопожарная дверь в помещение в подвале, кладовая на первом этаже) от общего коридора, не соответствует требуемому.	01.04.2022г.	Выполнено
2.	Не определены категории по взрывопожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (кладовая на первом этаже).	01.04.2022г.	Выполнено
3.	Не обеспечено содержание наружных противопожарных лестниц в исправном состоянии.	01.04.2022г.	Разработана проектно-сметная документация с ООО «ПЭК «СФ», проект оплачен. Не выполнено, по причине- отсутствия финансирования.

4.	Тип заполнения проемов в противопожарной перегородке, отделяющей чердачное помещение от лестничной клетки второго этажа, не соответствует требуемому.	01.04.2022г.	Выполнено
<b>Ул. 3 Интернационала, д.4</b>			
5.	Тип заполнения проемов в противопожарной перегородке, отделяющей складские и производственные помещения (гр. №8,12, спортивный зал, мастерская рабочего по зданию) от общего коридора, не соответствует требуемому.	01.04.2022г.	Выполнено
6.	Не определены категории по взрывопожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гр.№ 8,12, спортивный зал, электрощитовая).	01.04.2022г.	Выполнено
7.	Провода АПС и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации в безопасную зону (марка провода соединительных линий не соответствует требованиям нормативных документов).	01.04.2022г.	Выполнено
8.	Не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях складских помещений, расположенных на территории детского сада.	01.04.2022г.	Выполнено

Заведующий

Н.В.Адаменко

Исполнитель:  
Заместитель заведующего по АХР  
Варченко Елена Евгеньевна  
8(49232)3-43-19

