



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Владимирской области**

Офицерская ул., д.20, г.Владимир, 600001 Тел./факс (4922) 54 02 97
E-mail: postmaster@33.rosпотребнадzor.ru

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г.
Ковров, Ковровском и Камешковском районах
г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2 а

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

от 08.02.2022 № 5-4

г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2а
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела в г. Ковров,
Ковровском и Камешковском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области Гущиной
Е.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: выездной плановой проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «13» января
2022 г. № 5-4 (учетный номер выездной проверки 33220041000101091284/2022046242) в
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №8, ИНН 3305016787, ОГРН 1033302207982, 601901, область Владимирская,
город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

Нарушено требование статей 17,24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно выявлены
нарушения:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- количество воспитанников в возрасте старше 3 лет в группах компенсирующей
направленности №№ 11, 12 для детей с амблиопией и косоглазием составляет 13 и 15
человек соответственно; что является нарушением п.3.1.1, согласно которому количество

воспитанников в группах для детей с амблиопией и косоглазием старше 3 лет не должно превышать 10 человек;

- групповые ячейки для детей с нарушением зрения №№ 11, 12 расположены на 2 этаже, что является нарушением п.3.1.3, согласно которому, групповые ячейки для детей с нарушением зрения размещаются на первом этаже;

- на пищеблоках и буфетных групп допущено использование разделочных досок с механическими повреждениями; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную сетку объема в литрах и (или) миллилитрах; неисправен холодильник для хранения кур на пищеблоке здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 4 и холодильник для хранения молочной продукции на пищеблоке здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 2а; что является нарушением требований п.2.4.6.2, согласно которому не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную сетку объема в литрах и (или) миллилитрах; холодильное оборудование должно быть исправным; в период проведения проверки на инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, нанесена мерная сетка объема;

- при проведении инструментальных исследований было установлено, что уровни искусственной освещенности в групповых (игровых) группах №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 13,14,16 менее 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.5, согласно которому, уровни искусственной освещенности в групповых(игровых) – не менее 400 лк;

- стены и потолки помещений здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 4 имеют дефекты отделки и следы протечек, а именно: стены и потолки мясо-рыбного цеха имеют следы протекания; стены помещения между овощным и мясо-рыбным цехом имеют дефекты отделки; потолок горячего цеха имеет дефекты отделки; стены туалета для персонала имеют дефекты отделки; потолок и частично стены туалетного помещения группы №13 здания по адресу: г.Ковров, Ул.3 Интернационала, 2а имеют дефекты отделки, следы протекания и отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка), что является нарушением п.2.5.3, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;

- туалетные старшей и подготовительных групп не оборудованы отдельными кабинками отдельно для мальчиков и девочек; туалетная группы №13 для детей раннего возраста не оборудована сливом для обработки горшков; что является нарушением п.3.1.7, согласно которого, в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек; в туалете для детей раннего возраста устанавливается слив для обработки горшков;

- техническое состояние окна горячего цеха пищеблока здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 4 не обеспечивает возможность проведения проветривания данного помещения, что является нарушением п. 2.7.2, согласно которому, конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

-уровни искусственной освещенности в раздевальных (приемных) групповых ячеек №№ 1,2,6,7,8,9,12 составляют менее 200 лк, что является нарушением требований таблицы 5.54, п.14, согласно которому, уровень искусственной освещенности в раздевальной групповой ячейки должен составлять 200лк;

- в групповых помещениях для детей с нарушением зрения (группы №№ 5, 11, 12) не оборудована комбинированная система общего искусственного и местного освещения, уровни искусственного освещения не соответствует нормируемым значениям, что является нарушением п.157, согласно которому, для детей с нарушением зрения учебные помещения должны быть оборудованы комбинированной системой общего искусственного и местного освещения; суммарный уровень искусственной освещенности от местного и общего освещения должен составлять для детей с поражением сетчатки и зрительного нерва 1000-1500лк

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №8, ИНН 3305016787, ОГРН 1033302207982, 601901, область Владимирская, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- обеспечить соблюдение требований к количеству воспитанников в группах компенсирующей направленности, а именно количество воспитанников в группах для детей с амблиопией и косоглазием старше 3 лет не должно превышать 10 человек;
- обеспечить размещение групповых ячеек для детей с нарушением зрения на первом этаже здания;
- не допускать использования разделочных досок с дефектами и механическими повреждениями;
- обеспечить исправность холодильного оборудования, а именно: холодильника для хранения кур на пищеблоке здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 4 и холодильника для хранения молочной продукции на пищеблоке здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 2а;
- обеспечить уровень искусственной освещенности в групповых (игровых) групп №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 13,14,16 – не менее 400 лк, в раздевальных групповых ячеек №№ 1,2,6,7,8,9,12 не менее 200лк;
- туалетные старшей и подготовительных групп оборудовать отдельными кабинками отдельно для мальчиков и девочек;
- помещение туалетной группы №13 для детей раннего возраста оборудовать сливом для обработки горшков;

-конструкция и техническое состояние окна горячего цеха пищеблока здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала. 4 должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

- обеспечить состояние стен и потолка мясо-рыбного цеха, стены помещения между овощным и мясо-рыбным цехом, потолка горячего цеха пищеблока и стены туалета для персонала здания по адресу: г.Ковров, ул.3 Интернационала, 4; потолка и частично стены туалетного помещения группы №13 здания по адресу: г.Ковров, Ул.3 Интернационала, 2а в соответствии с требованиями п. п.2.5.3, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в групповых помещениях для детей с нарушением зрения (группы №№ 5, 11, 12) оборудовать комбинированную систему общего искусственного и местного освещения, суммарный уровень искусственной освещенности от местного и общего освещения должен составлять для детей с поражением сетчатки и зрительного нерва 1000-1500лк

Срок устранения нарушений до **01.09.2023 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8, ИНН 3305016787, ОГРН 1033302207982, 601901, область Владимирская, город Ковров, улица 3 Интернационала, дом 4

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора),

(указать вид государственного контроля (надзора))

может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования на основании пункта 19

(указать в соответствии с видом государственного контроля (надзора))

Перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 N 663.

(19. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), 20. Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей., 21. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.)

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист- эксперт Территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и
Камешковском районах

Заведующий
(должность лица, составившего предписание)

Гушина

Е.В.Гушина

[Подпись]
(подпись)

НВ Арашенич
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 8 » 02 2021 г.

[Подпись]
(подпись)

НВ Арашенич
(инициалы и фамилия)

Предписание получил (а) « 8 » 02 2021 г.

[Подпись]
(подпись)

НВ Арашенич
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу: